

Operator de date cu caracter personal

Aprob,
Radu-Dan-Nicolae CRIȘAN
DIRECTOR



CAIET DE SARCINI
prestari servicii de supraveghere si verificare tehnica a
instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI

A. CONSIDERAȚII GENERALE

Autoritatea contractanta: Centrul National de Cartografie, Bucuresti, cu sediul in Bulevardul Expozitiei nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru incheierea unui contract de achizitie privind prestari servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI.

Caietul de sarcini cuprinde regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

B. Obiectul achizitiei publice de servicii

Prestatorul se obligă să execute prestări servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor din domeniul I.S.C.I.R. – operator R.S.V.T.I., cod CPV 71356200-0 pentru centrala termică din dotarea Centrului Național de Cartografie, având caracteristicile tehnice, conform fișa centrala termică atasată.

C. Obligatiile și responsabilitățile prestatorului

- răspunde împreună cu detinatorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prescripției tehnice C9 privind siguranța în funcționare a cazanelor;
- vizează registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea stampilei în registru;
- verifică funcționarea dispozitivelor de siguranță la interval de 3 luni și menționează acest lucru în registrul de supraveghere;
- efectuează verificarea tehnică, conform împuternicirii scrise de la ISCIR;
- transmite la ISCIR copiile proceselor verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
- anunță producerea unei avarii sau a unui accident;
- efectuează examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabile

D. Elaborarea ofertei

Oferta va fi redactată în limba română și va fi valabilă pe o perioadă de minim 30 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Sef Serviciu Economic
Alexandrina VASILACHE

Intocmit
Melania RADU

FIȘA CENTRALEI TERMICE
Întocmită Noiembrie 2017

PROPRIETAR/DEȚINĂTOR: Centrul Național de Cartografie
Adresa: Bulevardul Expoziției Nr. 1A, Sector 1, București

CENTRALA TERMICĂ

Adresa: Bulevardul Expoziției Nr. 1A, Sector 1, București

Parametrii cazanelor din centrala termică:

Cazan 1		Cazan 2	
Ferroli Prextherm 525		Ferroli Prextherm 525	
Putere	525 kW	Putere	525 kW
Presiune	Max. 6 bar	Presiune	Max. 6 bar
Temperatură	90°C	Temperatură	90°C
Combustibil	GN - G20	Combustibil	GN - G20

Personal de deservire:

Fochiști autorizați nr.

Tipul supravegherii:

Permanentă sau
Nepermanentă la ore

Înscrieri minime în registrul de supraveghere a centralei termice

Cazan apă caldă

Cazan abur de joasă presiune

- presiune agent termic: tur
retur

- presiune abur

- temp. agent termic: tur
retur

- presiune combustibil:

- presiune combustibil:

- altele:

- altele:

Proiectant

R.A.D.T.I.

Detinator/utilizator



Numele si prenumele: Dan PRICOP
ATESTAT RADT I - IMSP
Nr.: DISPR/C/4409/15.04.2016
AVIZAT CORESPUNDE FC9-2010
Data: 11.2017 Semnatura:

